

あおいホーム体感ギャラリー 気温 記録表 12月のデータ 計測場所:1階、計測時刻:AM8:00

日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
室温℃	19.9	-	21.0	21.2	-	20.2	21.0	21.0	18.3	20.2	19.9	18.7	18.8	20.2	20.2	-	20.2	22.0	-	20.5	20.3	20.1	20.2	20.0	19.4	-	19.6				
室内湿度%	40	-	41	40	-	40	40	40	41	41	41	41	41	41	41	-	40	41	-	41	41	41	40	41	40	-	40				
外気温℃	7.0	-	2.9	9.0	-	7.7	3.5	3.5	4.5	2.5	4.0	3.7	4.2	2.3	9.7	-	5.7	8.5	-	2.2	4.1	5.3	3.7	2.6	3.1	-	0.2				

※表中の小さい文字はグラフ作成上のダミーデータで前日の記録です。

※12月より、暖房を入れ始めました。朝8時の最低外気温は27日の0.2度、室温19.6度。温度差は19.4度もあります。部屋間の温度差もほとんどありません。ほわっと暖かい快適な空気感をお気軽に体感しにお越しく下さい。お待ちしております。



